

志登茂川浄化センター主ポンプ・揚水ポンプ機械設備工事



1-3号主ポンプ



1-3号主ポンプ電動機



北系3号二次処理水揚水ポンプ



北系3号二次処理水揚水ポンプ電動機

概要

工事場所：津市白塚町～津市河芸町影重 地内

発注者：三重県中南勢流域下水道事務所

工期：着手 令和5年12月20日
完成 令和8年 2月20日

工事概要：志登茂川浄化センターの主ポンプ設備、揚水ポンプ設備の増設工事

機器仕様：1-3号主ポンプ及び電動機(立軸渦巻斜流ポンプ、吸込 ϕ 300mm×吐出 ϕ 300mm、440V)
1-3号主ポンプ吐出弁(偏心構造弁、口径 ϕ 300mm、0.4kW×3 ϕ ×440V)
北系3号二次処理水揚水ポンプ及び電動機(立軸斜流ポンプ、口径 ϕ 350mm、440V)
北系3号二次処理水揚水ポンプ吐出弁(偏心構造弁、口径 ϕ 350mm、0.4kW×3 ϕ ×440V)
北系3号消泡水ポンプ(水中汚水ポンプ、口径 ϕ 80mm、440V)



株式
会社

上田新工業

◆本社 〒510-0874 三重県四日市市河原田町1620-1
TEL 059-345-4761 FAX 059-346-8921

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
認証取得